

Nummer	K25784/01	Vervangt	--
Uitgegeven	2004-10-15	d.d.	--

Procescertificaat


Appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Rook Pijpleidingbouw B.V.

Uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K746 "Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen".

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.

Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Onderneming

Rook Pijpleidingbouw B.V.
Heetveld 41
8326 BH Sint Jans klooster
Telefoon 0527 - 24 65 68
Fax 0527 - 24 64 70
E-mail r.rook@rookpijpleidingbouw.nl

Pagina	2	Nummer	K25784/01	Vervangt	--
		Uitgegeven	2004-10-15	d.d.	--

Appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen

PROCESSPECIFICATIE

Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen volgens BRL-K746.

Nadere specificatie

Het fabrieksmatig single-feed koud opspuiten van coatingsystemen in vloeibare vorm als verf zowel in- als uitwendig op nieuwe en bestaande tanks, leidingen, hulpstukken, e.d.. Deze coating kan tevens handmatig worden aangebracht.

Het appliceren van single-feed koud opspuiten van coatingsystemen in vloeibare vorm als verf op locatie (in-situ)

De aan te brengen bekledingen zijn voorzien van een Kiwa productcertificaat volgens BRL-K759 voor drinkwater coatings.

Het appliceren van poeder coatings en natte epoxy-bekledingen volgens de hoge-druk heet opspuitmethode vallen buiten de scope van dit certificaat.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het proces heeft betrekking op het fabrieksmatig aanbrengen van single-feed koud opspuiten van coatingsystemen in vloeibare vorm als verf volgens:

- BRL-K746: Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen;
- Aanvullende eisen van de afnemer;
- Voorschriften van de coatingleverancier.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk.

Plaats van het merk:
Ieder werkstuk wordt aan de buitenzijde voorzien van een Kiwa sticker

Per opdracht wordt een bekledingsrapport beschikbaar gesteld.

De uitvoering van de merken is als volgt:

- Kiwa;
- K25784;
- Rook Pijpleidingbouw B.V.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecteer bij de aflevering: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Rook Pijpleidingbouw B.V. te Sint Jans klooster; en zo nodig met: 2.2 Kiwa N.V. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent. 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl. |
|---|--|
-